



건설품질기술연구원

# 품질검사 성적서

시료명(생산국)	건축용 실링재 (BIO-707 PREMIUM) F-25HM (대한민국)	접 수 번 호	ICQ-211025012
시료 채취 장소	서울양원 S-2BL 아파트 건설공사 2공구 현장내	접 수 일 자	2021년 10월 25일
성과 이용 목적	품질시험용	시료채취일자	2021년 10월 18일
공 사 명	서울양원 S-2BL 아파트 건설공사 2공구	시 료 채 취 자	㈜시티건설 품질관리자 김 동 국
발 주 자	한국토지주택공사	입 회 자	㈜한국토지주택공사 건축감독 윤 서 영
시 공 자	㈜시티건설,삼부토건㈜	시 료 생 산 자	다우실란트산업㈜
의뢰인	서울특별시 중랑구 망우동 양원역로 10길 45-5 서울양원 S-2BL 아파트 건설공사 2공구 ㈜시티건설 김 재 성		
국가중요시설 여부	해당사항없음		

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과	책임기술인			시험검사자	
				자격종목 및 자격증번호	성명	서명	성명	서명
1	내 곱팡이성(mm)	LH 전문시방서 42580	31	건축품질시험 기술사 (98155010134X)	최동환		윤의웅	

\* 재고량:20BOX

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2021년 12월 02일

(주)건설품질기술연구원 대표 강 성 찬



주소: 경기도 화성시 정남면 발안로 995-16 전화번호 : 031-338-0331 / 팩스번호 : 031-667-0331

- 비고 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.  
 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항 : 책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



# 품질검사 성적서

접수번호 : ICQ-211025012

시료 봉인 사진

